

ULFSHALE VANDVÆRK

Orienterende møde for andelshavere

28.nov.2015 i Mønhallen.

25 personer var mødt. Bestyrelsen med afbud fra Vagn Ove Petersen og Peter Vagn Kousgaard.

Ordstyrer: Tony I. Nielsen.

Fmd. indledte. Vort vand er godt men vi kan ikke fortsætte med det nuværende værk fra 1968

Uden store omkostninger. Der kan ske nedbrud. Vi har haft en del reparationer. Udgifterne vil stige.

Vedtægterne pålægger bestyrelsen at levere godt og relativt billigt vand.

Under opførelsen af et nyt vandværk vil det gamle køre. Der vil dog blive en pause på 3-4 timer, når det nye værk kobles til.

Kommunen kræver en nødforsyning. Stege er ikke interesseret. Udgiften vil andrage 1 mio. kr. Det nye vandværk vil få to linjer og har dermed sin egen nødforsyning.

Spørgsmål fra salen:

? Skal vi ikke have en ekstraordinær generalforsamling ved så stor en investering. Kunne vi ikke have koblet os til Stege ? ! For ½ år siden så tingene anderledes ud. Vedligeholdelsen af det nuværende værk vil over de næste 2 år bruge mange af byggepengene.

? Har bestyrelsen besluttet sig for, hvad den foretrækker. Generalforsamling? ! Vi har modtaget flere tilbud, men har ikke skrevet under. En kobling til Stege skal betales af UV. Stege har ikke vand til os. Vore 4 boringer à 2 stk kan lukkes enkeltvis ved forurening. Så har vi 3 boringer med rent vand. – Andre lokale værker er ikke interesserede.

? Da borerne ligger ret tæt, risikerer vi så ikke en generel forurening. ! Vi har et stort vandreservoir. .Skoven var rejst for renhedens skyld. Ved en stor forurening måtte vi hente vand fra Vestmøn. Vort vand er af samme type som de andres.

Ernst Øllgaard fra fa .Kemic: Vandet her er ret tilgængeligt.(Viste overheads om det nye værk).

(Fmd. viste skemategning af det nuværende værk, og forklarede funktionerne). Kravene til vandværkers beskyttelse er steget.

? Hvad vil sådan et netværk mellem vandværker koste. Hvad er Steges holdning ? Reservoirer ? ! en nødforsyning til Stege vil koste 1 mio. – og så vil vi stadig have et gammelt værk med åbne filtre. Et nyt vil have lukkede tanke. Til reparationer og fornyelser vil vi skulle bruge det samme som til et nyt værk. Bestyrelsen ønsker et nyt værk, som rækker ind i fremtiden.

? Ønske om at høre Fmd.s materiale, plus og minus, uden afbrydelser.

! Fmd: et nej på en ekstraordinær generalforsamling vil være uantageligt. Vi kan ikke vente, til værket bryder ned, eller pengene er brugt til fornyelser. Det gamle værk kan stilles til andelshavernes disposition efter nye ideer.

(Derpå gennemgik Fmd. gangen i det nye anlæg).

? Kan man gå ned i de lukkede tanke og rense ! Ja, i dem alle. Der er mandehul i toppen.

? Sørger best. for en procesgaranti. ! (Øllgaard) Ja. Kemic vil leveregodt vand. Alle vore anlæg er i orden.

? Er hele anlægget rustfrit. ! Ja, det er vedligeholdelsesfrit efter bestyrelsens ønske.

? Hvor mange værker laver Kemic om året. ! i snit 4.

? Hvad er byggetiden ! Typisk 8 måneder.

? Bliver der plads til evt. kulfilter ? ! Ja.

Fmd: ledningsnettet kan sektionvis lukkes ved evt. forurening.

? Er der 3.7 mio. i kassen ! Pengene er bundet forskelligt op og frigives efterhånden. De kan hæves straks mod rentetab. Renterne er jo lave. Der bliver penge nok. Vi har 4.4 mio.! Vi har indhentet 3 tilbud på bygninger (ca. 1 mio.), nyt værk ca 2-2½ mio, og stadig en bankreserve på 750.000 kr.

? Kan der spares på driftsøkonomien. ! Elforbruget bliver lavere, ned til ca. 30 %. Pumperne vil køre på 60% af nuværende.

? Vedligeholdelse. ! De første 7 måneder er gratis. Et årligt eftersyn vil koste ca. 4000 kr. I alt ikke over 10.000 kr årlig. ! Vi regner med at spare 150.000 kr årlig på vedligeholdelse. ! Kemics tilbud er det bedste af de tre. ? Hvad med forbindelse til det øvrige Møn. ! Stege og Udby er ikke interesserede.¹

? Kan der udvindes mere vand- ! Ja, for eks kan vi sælge til Stege for 8 kr pr. m³, som så sælges videre der til 30 kr.

? Hvad er det nye værks kapacitet. ! 35000 m³ årlig. 300 m³ pr .døgn over 20 timer. Der er store sæsonudsving. En ordning med Udby vil jævne forbruget.

? Hvornår ! Vi håber på en byggetilladelse pr. februar 2016, og en åbning af det nye værk midt 20216.

(Gunnar Kriege) Hjemmesiden er meget nødvendig især ved driftsforstyrrelser. Skriv til den.

Vi beder om alle mail-adresser, og gerne mobilnumre (for påkommende tilfælde).

Fmd afsluttede. Vi er åbne for forhandlinger med andre. Ingen skal gå fra vor dør uden en kop vand.

/Aaen'

ORDSTYRERS UNDERSKRIFT:

¹ Nogle tal er usikre, bl.a. grundet dårlig akustik i salen.

